



arch. dipl.-ing. claudia kerschitz
staatlich befugter und beeideter ziviltechniker
planung und ausführung von bau und fliegenden bauten

schöckelstrasse 24,8045 graz/austria
tel/fax 0316 693885 mobil 0676 5458161
mail : kerschitz@aon.at

ZL 438/17

**BEFUND UND GUTACHTEN
ZUR TECHNISCHEN HAUPTPRÜFUNG**

der Betriebsanlage "Fliegender Bau"
nach ÖNORM EN 13 782 Fliegende Bauten, Zelte-Sicherheit 2015-06-01

Veranstaltungseinrichtung Veranstaltungshütten "QUICK UP"
Typ I 2,20 x 3,00 m
Typ II 3,00 x 3,00 m
max Höhe = First ca 3,12 m
Holzbau mit Alu-Unterkonstruktion

Eigentümer : Ivents Kulturagentur
Lientscher & Perna GmbH
Wickenburggasse 32
8010 Graz

Die Betriebsanlage wurde am Aufstellplatz **Hauptplatz Graz**

der technischen Überprüfung unterzogen.
Dabei wurde der technische Zustand der Anlage, die Übereinstimmung der
Konstruktion, mit Bauplänen, Beschreibungen und Berechnungsunterlagen
geprüft und kontrolliert.

KEINE augenscheinlichen MÄNGEL

Diese Mängel sind umgehend bis zu beheben.
Eine Nachkontrolle ist NICHT erforderlich.

Gegen den weiteren Betrieb der Anlage in der heute besichtigten Form,
bestehen daher keine technischen Bedenken, sofern gesetzliche
Vorschriften eingehalten und die Betriebsauflagen des Abnahmebefundes
eingehalten werden.

Registerbestätigung der Steir Landesregierung vom
mit der Nummer - nicht erforderlich
laut Gutachterbestätigung vom für das Anbringen von Plakette

Graz, den 4.10.2017

Gesamtseitenanzahl :





Arch. Dipl. Ing. Claudia KERSCHITZ
staatl. befugter und beeideter Ziviltechniker

Beratung ,Planung, Ausführung für Bau
und Fliegende Bauten

8045 Graz, Schöckelstraße 24, Tel und Fax 0316 / 69 38 85
email : kerschitz@aon.at Handy : 0676/54 58 161

Die Veranstaltungshütten Typ I und Typ II

wurden bei den Aufbauarbeiten kontrolliert.

Die Hütten wurden mit dem Stapler vom LKW gehoben ,wobei
ein Hüttenpaket dann eine max Größe von 80 x 236 cm hat.

Danach wurde die Bodenplatte aufgeklappt und darauf wiederrum
die Seitenteile der Hütte ,sowie die beiden Dachteile aufgesetzt.

Die Wände bestehen aus Holzverschalungen ,diese sind auf Alustützen montiert
(Leichtbauweise)


Der Boden jedoch ist auf eine Stahlkonstruktion (Rahmenkonstruktion)
montiert .Wobei unterhalb des Rahmens Stahlhülsen angeschweißt sind,um
das Verführen mit einem Stapler zu ermöglichen.(Bild 3)

Dreiseitig ist das Öffnen der Wände möglich ,damit ein Verkaufs- oder eine
Ausstellfläche geschaffen werden kann.

Damit der Besucher geschützt unter dem Dach stehen kann ,ist ca
1m Dachvorstand gebaut worden.

Die Inneneinrichtung der Hütten kann laut Beilage erfolgen (mit
Kühlschränken,Biertischen ..etc).

Für die Zuleitung von Strom und Wasser sind Bohrungen in die Seiten-
wände eingelassen.



Arch. Dipl. Ing. Claudia KERSCHITZ
staatl. befugter und beeideter Ziviltechniker

Beratung ,Planung, Ausführung für Bau
und Fliegende Bauten

8045 Graz, Schöckelstraße 24, Tel und Fax 0316 / 69 38 85
email : kerschitz@aon.at Handy : 0676/54 58 161

Betriebsauflagen

.)Die temporären Hütten sind für den Ausschank oder

Ausstellungen (Adventmarkt) vorgesehen.Öffentliches Publikum hält sich
in den Hütten nicht auf.

.)Bei Windaufkommen von mehr als 60 km/h sind die Öffnungen zu
schließen und der Betrieb einzustellen.

Bei mehr Windaufkommen sind zusätzliche Sicherungen ,sowie
Beschweren mit Gewichten vorzusehen.

($V = 17,2 \text{ m/sec} = 62 \text{ km/h}$)

.)Offenes Feuer ist in den Hütten nicht erlaubt.

.)Bei Schneefall ist der Schnee abzuschaufeln oder abzukehren ,wobei die Räumung ohne
zusätzliche Nutzlast zu erfolgen hat.

.)Die Holzhütte ist bei Aufstellzeiten von mehr als 3 Tagen , zu kontrollieren
damit ein Lösen von Verbindungen wie Verschraubungen/Splinte nicht möglich ist.
Dies hat vorallem nach Gewittern/Stürmen zu erfolgen.

.) Bei Blitzschlag/Gewitter ist der Betrieb ebenfalls einzustellen.

.) Ein geeigneter Feuerlöscher ist bei Betrieb (E-Geräte) an gut
sichtbarer Stelle in der Hütte aufzustellen.

.)Ein Eigengewicht von ca 700 kg wurde angenommen




Arch. Dipl. Ing. Claudia KERSCHITZ
staatl. befugter und beeideter Ziviltechniker

Beratung, Planung, Ausführung für Bau
und Fliegende Bauten

8045 Graz, Schöckelstraße 24, Tel und Fax 0316 / 69 38 85
email : kerschitz@aon.at Handy : 0676/54 58 161


GRUNDRISS TYPEN

QUICK UP HÜTTE



TYP I


QUICK UP HÜTTE GASTRO




TYP II

QUICK UP HÜTTE HANDEL


QUICK UP HÜTTE



Grundriss



Klapp System



Ansicht seitlich







Arch. Dipl. Ing. Claudia KERSCHITZ
staatl. befugter und beeideter Ziviltechniker

Beratung ,Planung, Ausführung für Bau
und Fliegende Bauten

8045 Graz, Schöckelstraße 24, Tel und Fax 0316 / 69 38 85
email : kerschitz@aon.at Handy : 0676/54 58 161

FOTODOKUMENTATION





7

